



KREISBRANDRAT
im Landkreis Oberallgäu

Kreisbrandrat [REDACTED]

LRA Oberallgäu
[REDACTED]

Durach, 26.10.2021

**Betreff: Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Du
Familotel Krone“, Markt Bad Hindelaang - Unterjoch**

Sehr geehrter [REDACTED],

aus Sicht des abwehrenden Brandschutzes sind folgende Vorgaben zu beachten:

1. Die Zufahrten sind nach den „Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr“ - Fassung Februar 2007 herzustellen.
2. Die Löschwasserversorgung ist nach dem Regelwerk der DVGW Arbeitsblatt W 405 zu ermitteln.
Als Hydranten sind Überflurhydranten DN 100 vorzusehen. Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 150 m nicht überschreiten.
3. Bei Aufenthaltsräumen in Geschossen, deren Fußbodenhöhe mehr als 7 m über dem Gelände liegen, ist der zweite Rettungsweg baulich sicherzustellen

Abdruck an: [REDACTED]

Mit freundlichen Grüßen